



NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

ÚSTREDIE BRATISLAVA



STUPEŇ	PSV	ZODP. PROJ.	Ing. Július Litavský	 Johnson Controls JOHNSON CONTROLS INT'L spol. s r.o. PRIBINOVA 19 811 09 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
PROFESIA	MaR	VYPRACOVAL	Ing. Oravec, Ing. Benčurik		
AUTOR PROJEKTU		KRESLIL	Ing. Oravec, Ing. Benčurik		
NÁZOV STAVBY	NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA - ÚSTREDIE BRATISLAVA			DÁTUM	04/2025
ČASŤ:	BUDOVA NBS PS-6b RIADIACI SYSTÉM OSVETLENIA / MIESTNOSTÍ			FORMÁT	
NÁZOV VÝKRESU	SCHÉMA ROZVODNEJ DOSKY 4.4			ZÁKAZK. ČÍSLO	
INVESTOR	NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA, BRATISLAVA			MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU
				--	02
				CAD SÚBOR	

ROZVÁDZAČ

KRYTIE IP40/00
TYP : NÁSTENNÝ ROZVÁDZAČ
VÝVODY : ZHORA
PRÍVOD : ZHORA
SVORKOVNICA : HORE
FARBA : -

SÚSTAVA NAPÄTIA: 1 NPE ~ 50Hz, 230V, TN-S

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE
PODĽA STN 33 2000-4-41:
- OCHRANA IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ - §.412.1
- OCHRANA ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI - §.412.2
OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRI PORUČE
PODĽA STN 33 2000-4-41:
- SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA - §.413.1

SÚSTAVA NAPÄTIA: 2-24 V~, 50 Hz
2-12 VDC



OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRI PORUČE
- MALÝM NAPÄTÍM SELV - §.411

POZNÁMKY :

ROZVÁDZAČ (PRVKY) SA ODPIŇA OD 230V NAPÄTIA ODPOJENÍM POISTKOVEJ SVORKY XO1:1 A ROZPÍŇACÍCH SVORIEK SVORKOVNÍC (y.y)X !
VŠETKY PRVKY UMIESTNIŤ NA DIN LIŠTE.
SVORKY PRE nn A mn NAPÄTIE PRIESTOROVO ODDELIŤ, SVORKY S CUDZÍM NAPÄTÍM OZNAČIŤ !
OZNAČIŤ VIDITELNÝM ŠTÍTKOM "POZOR NAPÄTIE NN" !!!
KOVOVÉ ČASTI PRIPOJIŤ NA PE SVORKU !
KÁBLE V KRABICIACH (MX) PREPOJIŤ PARALELNE !

TENTO VÝKRES JE NEODDELITEINOU SÚČASŤOU PROJEKTU NBS, PS6b - Riadiaci systém osvetlenia

Prekládka jestvujúceho rozvádzača do miestnosti č. 0142



Akcia: NBS - Ústredie Bratislava, Hlavná stavba
PS06b-Riadiaci systém osvetlenia, 1-6.NP
NBS, Štúrova ul., Bratislava

Názov: SVORKOVÁ SCHÉMA ZAPOJENIA
4.4 (V skrinke na stene) PS-06b

Dátum: 12/2024	Zmena:	Súbor: 4.4_01.dwg
Vypracoval: Ing. Benčurik	Rozvádzač: 4.4 (R)	Strana: 1

