





NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

ÚSTREDIE BRATISLAVA



STUPEŇ	PSV			 JOHNSON CONTROLS INT'L spol. s r.o. PRIBINOVA 19 811 09 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA		
PROFESIA	MaR	ZODP. PROJ.	Ing. Július Litavský			
		VYPRACOVAL	Ing. Oravec, Ing. Benčurik			
AUTOR PROJEKTU		KRESLIL	Ing. Oravec, Ing. Benčurik			
NÁZOV STAVBY				DÁTUM		04/2025
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA - ÚSTREDIE BRATISLAVA REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE A KYCHYNE				FORMÁT		
ČASŤ: BUDOVA NBS PS-6b RIADIACI SYSTÉM OSVETLENIA / MIESTNOSTÍ				ZÁKAZK. ČÍSLO		
NÁZOV VÝKRESU				MIERKA		ČÍSLO VÝKRESU
SCHÉMA ROZVODNEJ DOSKY 4.5				--		03
INVESTOR				CAD SÚBOR		
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA, BRATISLAVA						

ROZVÁDZAČ

KRYTIE IP40/00

TYP : NÁSTENNÝ ROZVÁDZAČ
VÝVODY : ZHORA
PRÍVOD : ZHORA
SVORKOVNICA : HORE
FARBA : -

SÚSTAVA NAPÄTIA: 1 NPE ~ 50Hz, 230V, TN-S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE
PODĽA STN 33 2000-4-41:

- OCHRANA IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ - čl.412.1
- OCHRANA ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI - čl.412.2

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRI PORUČE
PODĽA STN 33 2000-4-41:
- SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA - čl.413.1

SÚSTAVA NAPÄTIA: 2-24 V~, 50 Hz
2-12 VDC



OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRI PORUČE
- MALÝM NAPÄTÍM SELV - čl.411

POZNÁMKY :

ROZVÁDZAČ (PRVKY) SA ODPÍNA OD 230V NAPÄTIA ODPOJENÍM POISTKOVEJ SVORKY XO1:1 A ROZPÍNACÍCH SVORIEK SVORKOVNÍC (y,y)X !
VŠETKY PRVKY UMIESTNIŤ NA DIN LIŠTE.
SVORKY PRE nn A mn NAPÄTIE PRIESTOROVO ODDIELIŤ, SVORKY S CUDZÍM NAPÄTÍM OZNAČIŤ !
OZNAČIŤ VIDITELNÝM ŠTÍTKOM "POZOR NAPÄTIE NN" !!!
KOVOVÉ ČASTI PRIPOJIŤ NA PE SVORKU !
KÁBLE V KRABICIACH (MX) PREPOJIŤ PARALELNE !

TENTO VÝKRES JE NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU PROJEKTU NBS, PS6b - Riadiaci systém osvetlenia


Príkladka jestvujúceho rozvádzača do miestnosti č. o142




Akcia: NBS - Ústredie Bratislava, Hlavná stavba
PS06b-Riadiaci systém osvetlenia, 1.-6.NP
NBS, I. Karvaša 1, Bratislava

Názov: SVORKOVÁ SCHÉMA ZAPOJENIA
4.5 (V skrinke na stene) PS-06b

Dátum: 08/2021
Vyracoval: Ing. Benčurik
Zmena: Rozvádzač: 4.5 (R)
Súbor: 4.5_01.dwg
Strana: 1




POZNÁMKY : COa 4.7



L-POW			
L	N	GND	+
L	N	GND	+

04-1F_MU3		Digitálne výstupy										
+	-	DO1	DO1	DO2	DO2	DO3	DO3	DO4	DO4	DO5	DO5	
19	20	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	




NAPÁJ. C0d 4.6

NAPÁJ. C0a 4.8

PE

PE



POZNÁMKY : C0a 4.8

Nové svietidlá DIM

Nové svietidlá DIM

Nové svietidlá DIM


Nové svietidlá DIM

JOHNSON
CONTROLS

Akcia: NBS - Ústredie Bratislava, Hlavná stavba
PS06b-Riadiaci systém osvetlenia, 1-6.NP
NBS, Štúrova ul., Bratislava

Názov: SVORKOVÁ SCHÉMA ZAPOJENIA
4.5 (V skrinke na stene) PS-06b

Dátum: 12/2024	Zmena:	Súbor: 4.5_04.dwg
Vypracoval: Ing. Benčurik	Rozvádzač: 4.5 (R)	Strana: 4



POZNÁMKY : C0d 4.10

Akcia:	NBS - Ústredie Bratislava, Hlavná stavba PS06b-Riadiaci systém osvetlenia, 1-6.NP	Názov:	SVORKOVÁ SCHÉMA ZAPOJENIA 4.5 (V skrinke na stene) PS-06b	Dátum:	12/2024	Zmena:		Súbor:	4.5_06.dwg
	NBS, Štúrova ul., Bratislava			Vypracoval:	Ing. Benčurik	Rozvádzač:	4.5 (R)	Strana:	6

