

Prípravné trhové konzultácie

Výmena časti SHZ - PLYN, výkon pravidelných kontrol, servisných prehliadok v budove Národnej banky Slovenska

Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je realizácia výmeny automatického stabilného hasiaceho zariadenia (ďalej len „SHZ“) plynového v budove objednávateľa v priestoroch archívov na 1.PP-3.PP a tiež realizácia stavebných úprav v objekte objednávateľa nevyhnutná pre realizáciu výmeny časti SHZ, vrátane vypracovania realizačnej projektovej dokumentácie a uvedenia do prevádzky. Zhotoviteľ vykoná pre objednávateľa dielo spočívajúce v inštalácii registrovaného SHZ v rozsahu a v súlade s podmienkami zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov a vyhl. MV SR č. 169/2006 Z.z., o konkrétnych vlastnostiach stabilného hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho zariadenia a o podmienkach ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly .

Toto zariadenie musí byť zložené z komponentov, ktoré boli uvedené na trh predpísaným spôsobom v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem.

Zariadenie musí byť naprojektované, zabudované do stavby a uvedené do prevádzky predpísaným spôsobom v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem.

Predmet zákazky predstavuje:

1. Vyhotovenie realizačnej projektovej dokumentácie (projektová dokumentácia musí byť schválená a navrhnutá na HaZZ ako registrovaný systém).
2. Výmena SHZ plynového – v priestoroch archívov na podzemných podlažiach - 1. PP, - 2. PP a - 3. PP v budove ústredia NBS.
3. Vykonávanie pravidelných kontrol a servisných prehliadok automatických stabilných hasiacich zariadení.
4. Vykonávanie opravy automatických stabilných hasiacich zariadení.
5. Vykonávanie úradné skúšky, odborné prehliadky na tlakových nádobách.
6. Vykonávanie školenia zamestnancov objednávateľa.
7. Skladovanie rezervnej zásoby hasiacej látky automatického stabilného hasiaceho zariadenia vrátane súvisiacich obslužných činností.
- 8.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať realizačnú projektovú dokumentáciu diela na systém registrovaný úradom Hasičského a záchranného útvaru. Dielo bude možné realizovať až po vypracovaní realizačnej projektovej dokumentácie, ktorá bude odsúhlasená objednávateľom.

Minimálny rozsah výmeny, musí byť:

- tlakové nádoby SHZ (plynové fľaše),
- ventilové zostavy,
- elektrické spúšťače ventilovej zostavy TN SHZ , manometre a tlakové spínače,
- trysky (vypúšťacie armatúry),
- ovládacie zariadenia (elektrické, ručné),
- riadiaci koppler/ústredňa SHZ, vrátane zvukového a svetelného signalizačného zariadenia,
- rozvodné potrubia.