

LEGENDA:

- Zásuvka 230V/16A, IP44 (napr. Legrand GALEA) biela
- ☐ Zásuvka 230V/16A, IP20 (napr. Legrand, GALEA)
- BTS Tlačítko havarijné 230V/6A, IP44 (napr. Legrand, 069549)
- 🔌 Spínač 16A/2P, IP44 NA POVRCHU
- 🔌 Spínač 16A/3P, IP66 NA POVRCHU
- 🔌 Spínač 63A/4P, IP66 NA POVRCHU

NAPĚŤOVÁ SÚSTAVA: 3+N+PE str.50Hz, 230/400V TN-C-S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL.PRÚDOM - STN 33 2000-4-41 (2007):

1.Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájania:

(ZÁKLADNÁ OCHRANA)

- izolovaním živých častí

- zábranami alebo krytmi

- doplnkovou ochranou prúdovými chráničmi

(OCHRANA PRI PORUČE)

- ochranným uzemním a ochranným pospájaním

- samočinným odpojením napájania

- doplnkovou ochranou prúdovým chráničom

2.Ochranné opatrenie: Dvojité alebo zosilnená izolácia

3.Ochranné opatrenie: Malé napätie SELV a PELV

4.Doplnková ochrana:

- Prúdovým chráničom (RCD)

- Doplnkovým ochranným pospájaním

LEGENDA MIESTNOSTI 1.NP dca

OZNAC.	NAZOV	PLOCHA
DOPLNKOVE SLUZBY – STRAVOVACIE ZARIADENIE		
1 012	SKLAD ZELENINY	3,92
1 013	SKLAD BIO	6,80
1 014	HRUBA PRIP. ZELENINY	10,24
1 015	SKLAD	8,45
1 502	CHODBA	23,48
1 564	SCHODISKO + RAMPA	7,52

POZNÁMKY:

- PROJEKT REKONŠTRUKČIE A MODERNIZÁCIE NEMÔŽE POSTIHNUŤ VŠETKY SKUTOČNOSTI, KTORÉ SA MÔŽU OBJAVIŤ PRI ODKRYVANÍ JEŠTVEJ KONŠTRUKCIE STAVBY A MÔŽU MAŤ DOPAD NA PROJEKTOVÉ REŠENIE
- NUTNÉ NAHLADNUŤ DO VŠETKÝCH ČASŤÍ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, VČETNE PROFESII
- TENTO PROJEKT NENAHRAĐA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU
- PRÍPADNÉ NEJASNOSTI V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCI KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM!
- PRED ZAČATÍM BŮRACÍCH PRÁČ JE POTREBNÉ JEŠTUVUJÚCE STAVEBNÉ OBJEKTY A VŠETKY TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA DOSTATOČNE OCHRÁNIŤ PRED POŠKODENÍM
- PRED ZAHLÁSENÍM BŮRANIA A DEMONTÁŽE KONŠTRUKCÍ JE POTREBNÁ KONZULTÁCIA S PROJEKTANTOM STATIKY A GP. AŽ PO PRÍPADNÝCH KOREKCIÁCH A STANOVENÍ TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU MÔŽNO S PRÁCAMI ZAČAŤ
- DODÁVATEĽ VÝHOTOV DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU – TÚTO PREDLOŽÍ PROJEKTANTOM NA ODSÚHLASENIE
- PRÍPADNÉ NEJASNOSTI V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCI KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
- ZHOTOVITEĽ JE PRED ZAČATÍM VÝROBY POVINNÝ SI PREŠTUDOVAŤ KOMPLETNÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU A V PRÍPADE NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ PROJEKTANTOV
- PRI ZHOTOVŤOVANÍ VÝROBKOV JE POTREBNÉ DODRŽIŤ PLATNÉ VYHLÁŠKY A NORMY
- NEODDELITEĽNÁ SÚČ. VÝKRESOVEJ ČASŤI SÚ AJ TECHNICKÉ SPRÁVY A POZNÁMKOVÝ APARÁT NA VÝKRESOCH
- UVEDENÉ DETAILY A TECHNICKÉ REŠENIA SÚ PRÍPODLEŽNÉ, BUDÚ UPRESNENÉ V DIELENSKEJ DOKUMENTÁCI
- DODÁVATEĽ, KTORÉ SA PREDLOŽIA NA ODSÚHLASENIE GP
- VŠETKY ROZMERY BUDÚ PREVERENÉ ZÁVERANÍM NA MIESTE – ROZDELY BUDÚ KONZULTOVANÉ S PROJEKTANTOM
- PRE VŠETKY VÝROBKY PLATÍ POTREBA STAROSTLIVÉHO REMESELNÉHO SPRACOVANIA NA VYŠŠEJ KVALITE, AKO JE ŠTANDARD CELEJ BUDOVY NBS
- Z KAŽDÉHO DRUHU POLOŽKY BUDE VYHOTOVENÁ VZORKA CHARAKTERISTICKEJ ČASŤI POLOŽKY S DEFINITÍVNU POVRCHOVOU ÚPRAVOU A V RELEVANTNEJ VEĽKOSTI (U RÚH PROJEKTANT) PRE OVRHNE VZHĽADU, SPOJOV A POD., VZORKA MUSÍ BYŤ ODSÚHLASENÁ PROJEKTANTOM
- NOVÉ PRVKY, KTORÉ SÚ PRIDÁVANÉ DO JEŠTUVUJÚCICH KONŠTRUKCÍ MUSIA BYŤ VO SVOJEJ MATERIÁLITE, KVALITE, ROZMEROCH A PREVEDENÍ TOTOČNÉ S UŽ JEŠTUVUJÚCIMI PRVKAMI

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA JE VÝZNAMNOU ŠTÁTNOU INŠTITÚCIOU. JEJ CENTRÁLA BOLA VYBUDOVANÁ S NÁROKOM NA NAJVIŠŠÍ REMESELNÝ A MATERIÁLOVÝ ŠTANDARD. TENTO ISTÝ NÁROK JE POLOŽENÝ NA VŠETKY PRÁCE A MATERIÁLY REKONŠTRUK. A MODER. KUCHYNE, VÝDAJA JEDÁL. A JEDÁLNE, NA PRESNOSŤ VYHOTOVENIA, POVRCHOVÉ ÚPRAVY A SPOHLIVÉ FUNKČIONANIE.

0,000 = 146,50 m.n.m.
SÚRADNICOÝ SYSTÉM : JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

INVESTOR:NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava

AUTORI: Ing.arch. M. KUSÝ, Ing.arch. P. PAŇÁK
ARCHITEKTI A B.K.P.Š. spol. s r.o.

HL. PROJEKTANT
PAŇÁK, VASS

ZOD.PROJEKTANT
ING.F.FONDRK

VYPRACOVAL
ING.D.FONDRK

STUPEŇ: PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
NÁZOV STAVBY:REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE A KUCHYNE
MIESTO STAVBY:NBS, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava – Staré Mesto

ČASŤ: PS6 SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY A OSVETLENIE
OBJEKT: SO 16 BUDOVA NBS

VÝKRES: PŮDORYS 1.NP–SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY

ARCHITEKT
B.K.P.Š.
spol. BRATISLAVA 831 02
NOBELOVA 34

TEL.02 / 43 41 26 98MAIL:architekti@bkps.sk

PIK FONDRK, s.r.o.
Tehelná 6, 900 44 TOMÁŠOV
IČO: 35 871 881

DÁTUM 09/2024
STUPEŇ PSP
FORMÁT 04A4
ZÁKAZKA ±. 353–24–03 M 1:50

PS6
04